



**PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ Sp. z o.o.**

12-200 Pisz, ul. Jagodna 1c
NIP 849-000-01-34 REGON 790178335
tel. 87 423 28 79, fax 87 423 39 67
e-mail: sekretariat@pecpisz.pl
www.pecpisz.pl

Pisz, dnia 07.05.2020r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację robót budowlano-instalacyjnych pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp na terenie Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Pisz”

Wyjaśnienie III

Do zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ i umowy w w/w postępowaniu:

Pytanie nr 1

W dokumencie SIWZ Zamawiający zapisał możliwość osiągnięcia 20 pkt. Za kryterium okresu gwarancji w odniesieniu do "przedmiotu zamówienia".

Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie jako przedmiot zamówienia w tym paragrafie, czy chodzi o kompletną instalację, elementy, urządzenia począwszy od paneli a kończąc na przewodach, złączkach, oraz absolutnie wszystkich elementach instalacji, czy też chodzi tu o główne elementy instalacji, które Zamawiający jest w stanie wyszczególnić? Proszę o wyjaśnienie w tej kwestii, dziękuję bardzo z góry za wyczerpującą wypowiedź.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, iż zgodnie z pkt IV ust 1 lit a, :

„ a) Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlano-instalacyjnych zadania pod nazwą: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp na terenie Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Pisz.”

Zapis w pkt IX ust 2 SIWZ - „Minimalny okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia wynosi 10 lat” dotyczy całego przedmiotu zamówienia.

Niezależnie od rękojmi przewidzianej w kodeksie cywilnym, Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem zamówienia na okres minimum 10 lat, od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług gwarancyjnych przez zadeklarowany w umowie i formularzu ofertowym okres trwania udzielonej gwarancji. Jeżeli okres gwarancji producenta na elementy instalacji takie jak np. panele fotowoltaiczne, inwertery, itp., jest dłuższy niż okres gwarancji jakości Wykonawcy, wówczas na te elementy obowiązuje dalej gwarancja producenta.

Pytanie nr 2

Zamawiający wraz z ofertą wykonawcy oczekuje kompletnego projektu instalacji, który jest opisany w SIWZ w części realizacji zadania w pkt. IV ust 2 pkt 1 SIW.

Strona 1 z 3



**PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ Sp. z o.o.**

12-200 Pisz, ul. Jagodna 1c
NIP 849-000-01-34 REGON 790178335
tel. 87 423 28 79, fax 87 423 39 67
e-mail: sekretariat@pecpisz.pl
www.pecpisz.pl

Proszę o informację czy na etapie składania oferty na powyższe postępowanie wystarczające będzie zaprezentowanie koncepcji instalacji wraz z proponowanymi rozwiązaniami?

Wykonanie kompletnego projektu przed przystąpieniem do realizacji jest elementem mocno kosztogennym w kontekście przygotowania oferty.

Odpowiedź nr 2

W punkcie IV ust 2 pkt 1 SIWZ zawarte jest pięć wymagań dotyczących projektu:

a) wyszczególnienie zastosowanych podzespołów.

Zamawiający oczekuje listy przeznaczonych do zastosowania podzespołów możliwych do uzyskania w jednym z programów wspomagających projektowanie systemów fotowoltaicznych.

b) rozmieszczenie modułów fotowoltaicznych na dachu wiaty.

Zamawiający oczekuje rozmieszczenia paneli na dachu wiaty możliwego do uzyskania w jednym z programów wspomagających projektowanie systemów fotowoltaicznych

c) podział modułów na sekcje (stringi)

Zamawiający oczekuje schematu jednokreskowego możliwego do wygenerowania w jednym z programów wspomagających projektowanie systemów fotowoltaicznych

d) dobór ilości inwerterów

Zamawiający oczekuje schematu jednokreskowego możliwego do wygenerowania w jednym z programów wspomagających projektowanie systemów fotowoltaicznych

e) symulację, wykonaną w jednym z dostępnych programów wspomagających projektowanie mikroinstalacji

Zamawiający oczekuje symulacji możliwej do wygenerowania w jednym z programów wspomagających projektowanie systemów fotowoltaicznych

Pytanie nr 3

Proszę o informację czy wizja lokalna jest obligatoryjna.

Odpowiedź nr 3

Zgodnie z pkt XVII ust. 1 SIWZ:

„1. Zamawiający zaleca, aby każdy z oferentów przed przystąpieniem do opracowania oferty dokonał oględzin terenu, na którym będą realizowane roboty budowlane – instalacyjne zadania pod nazwą: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp na terenie Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Pisz. Ryzyko konsekwencji nie dokonania oględzin terenu, obciąża oferenta.”

W związku z powyższym przeprowadzenie wizji lokalnej przez Wykonawcę nie jest obowiązkowe a brak jej przeprowadzenia nie będzie skutkowało wykluczeniem z postępowania.



PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI

CIEPLNEJ Sp. z o.o.

12-200 Pisz, ul. Jagodna 1c

NIP 849-000-01-34 REGON 790178335

tel. 87 423 28 79, fax 87 423 39 67

e-mail: sekretariat@pecpisz.pl

www.pecpisz.pl

Zważywszy natomiast na skomplikowany układ włączenia instalacji fotowoltaicznej w instalację elektryczną Ciepłowni (między innymi obecność generatora czy konieczność zainstalowania układu do współpracy z aktywnym ograniczeniem eksportu), Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej.

Pytanie nr 4

W dokumencie o nazwie: " wyjaśnienie_1_05.05.2020" Zamawiający wymaga zachowania min. 60 cm odległości pomiędzy poziomymi rzędami paneli.

Proszę o informację czy takie wytyczne zostały przez Zamawiającego przeanalizowane/sprawdzone pod względem powierzchni dachu w odniesieniu do wielkości instalacji/powierzchni pod panele fotowoltaiczne, które pozwolą osiągnąć daną moc instalacji.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający informuje, iż dokonał analizy rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych na dachu. Jako załącznik nr 7 do SIWZ, dołącza rzut dachu (wskazanego w Zał. nr 2 do SIWZ) wraz z wymiarami, na którym planuje się montaż paneli fotowoltaicznych (równoległe do połaci dachowej) będących przedmiotem zamówienia.

PREZES ZARZĄDU
PEC Sp. z o.o. w Pisz

Lech Borak