



**PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI**

**CIEPLNEJ Sp. z o.o.**

12-200 Pisz, ul. Jagodna 1c

NIP 849-000-01-34 REGON 790178335

tel. 87 423 28 79, fax 87 423 39 67

e-mail: sekretariat@pecpisz.pl

www.pecpisz.pl

Pisz, dnia: 20.09.2024r.

## Ogłoszenie o naborze ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Pisz, ogłasza postępowanie w trybie naboru ofert zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Pisz” na **wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Wojska Polskiego na dz. nr 1442/22**

Wykonawca zobowiązany będzie do zakupu niezbędnych do wykonania prac materiałów, zapewnienia potrzebnych narzędzi, sprzętu i siły roboczej.

### **Zadanie swoim zakresem obejmuje:**

- 1) Dostawę rur i kształtek preizolowanych oraz pozostałych elementów niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia na teren budowy.
- 2) Wytyczenie i wykonanie z materiałów o których mowa w punkcie 1) przyłącza ciepłowniczego, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
- 3) Mufowanie wykonanego przyłącza ciepłowniczego z zastosowaniem złącz termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie z mastyką uszczelniającą i klejem oraz wykonanie połączeń instalacji alarmowej. Dopuszcza się stosowanie złącz zgrzewanych elektrycznie. Zaleca się stosowanie muf z barierą dyfuzyjną.
- 4) Odkrycie istniejącej sieci ciepłowniczej DN80 w miejscach projektowanego włączenia przyłącza.
- 5) Włączenie przyłącza w istniejącą sieć ciepłowniczą DN80, połączenie instalacji alarmowej oraz mufowanie miejsc włączenia.
- 6) Montaż preizolowanych zaworów odcinających DN32 w miejscu włączenia przyłącza ciepłowniczego w istniejącą sieć ciepłowniczą DN80. Zawory należy zakończyć skrzynkami ulicznymi z zamknięciem.
- 7) Przeprowadzenie niezbędnych prób (jak np. próba ciśnieniowa), wykonanie niezbędnych pomiarów (jak np. instalacji alarmowej), oraz sprawdzeń - zapisanie wyników w protokołach przekazanych Zamawiającemu.
- 8) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z wniesieniem jej do zasobów geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Pisz. Jeden egzemplarz inwentaryzacji należy przekazać Zamawiającemu.
- 9) Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego łącznie z odtworzeniem nawierzchni z kostki brukowej (po pozytywnym przebiegu prób, pomiarów i sprawdzeń).
- 10) Zagospodarowanie powstałych odpadów. Podczas realizacji prac Wykonawca będzie wytwórcą odpadów i do jego obowiązków należy ich właściwe zagospodarowanie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o odpadach (Dz.U. z 2023r. poz. 1587 z późn. zm.).



**PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI  
CIEPLNEJ Sp. z o.o.**

12-200 Pisz, ul. Jagodna 1c  
NIP 849-000-01-34 REGON 790178335  
tel. 87 423 28 79, fax 87 423 39 67  
e-mail: sekretariat@pecpisz.pl  
[www.pecpisz.pl](http://www.pecpisz.pl)

Zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac w całości leży po stronie Wykonawcy.

Uzyskanie wszelkich zgód i pozwoleń (np. na zajęcie pasa drogowego) niezbędnych do realizacji prac leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca ponosi wszelkie koszty ich uzyskania.

Termin wykonania prac: **do 20.10.2024r.**

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zrealizował w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – **minimum dwie roboty budowlane**, polegające na budowie preizolowanej sieci ciepłowniczej o średnicy nie mniejszej niż **DN 50** i łącznej długości nie mniejszej niż **100 mb**

Wraz z ofertą należy załączyć dokument potwierdzający posiadanie przez osoby wykonujące spawanie odpowiednich uprawnień do wykonania ww. prac. Dodatkowo osoby wykonujące mufowanie muszą posiadać certyfikat wydany przez producenta łącz do wykonywania prac w wybranej technologii. Wspomniany certyfikat również należy załączyć do oferty.

Mufowanie połączeń należy wykonać z zastosowaniem muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie z mastyką uszczelniającą i klejem. Mufy należy wypełniać pianką poliuretanową do izolacji termicznej łącz.

Termin związania ofertę wynosi **30 dni** od dnia złożenia oferty.

Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w terminie **do 27.09.2024 r. do godz. 10<sup>00</sup>** na następujących zasadach:

Wadium wynosi **10 000 PLN** (słownie złotych: *dziesięć tysięcy*).

Wadium wnosi się przed terminem składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.

Wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego oraz dołączyć do oferty potwierdzenie wniesienia wadium.

**Numer rachunku bankowego Zamawiającego w banku WMBS O/Pisz:**

**95 9364 0000 2002 0010 8155 0002**

**W tytule przelewu należy podać jakiego przedsięwzięcia dotyczy wadium.**



**PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI  
CIEPLNEJ Sp. z o.o.**

12-200 Pisz, ul. Jagodna 1c  
NIP 849-000-01-34 REGON 790178335  
tel. 87 423 28 79, fax 87 423 39 67  
e-mail: sekretariat@pecpisz.pl  
[www.pecpisz.pl](http://www.pecpisz.pl)

Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- a) Wykonawca nie wniósł wadium;
- b) wniósł wadium w sposób nieprawidłowy;
- c) nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą;
- d) złożył wniosek o zwrot wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

### Zwrot wadium

1. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
  - a) upływu terminu związania ofertą;
  - b) zawarcia umowy na wykonanie zadania;
  - c) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
  - d) wystąpienie wykonawcy z wnioskiem o zwrot wadium w powyższych sytuacjach będzie równoznaczne z deklaracją braku zainteresowania dalszym udziałem w postępowaniu.
2. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
  - a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
  - b) którego oferta została odrzucona;
  - c) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
  - d) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin jego wniesienia.
3. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
  - a) odmówił podpisania umowy na wykonanie zadania na warunkach określonych w ofercie,
  - b) zawarcie umowy na wykonanie zadania stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.



**PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI**

**CIEPLNEJ Sp. z o.o.**

12-200 Pisz, ul. Jagodna 1c

NIP 849-000-01-34 REGON 790178335

tel. 87 423 28 79, fax 87 423 39 67

e-mail: sekretariat@pecpisz.pl

[www.pecpisz.pl](http://www.pecpisz.pl)

5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Kryteria wyboru oferty:

- cena brutto – 100%
- okres udzielonej gwarancji na wykonane prace – nie krótszy niż 2 lata

Oferty z okresem gwarancji krótszym niż 2 lata zostaną odrzucone.

Wybrana zostanie oferta z najkorzystniejszą (najniższą) ceną brutto oraz gwarancją na wykonane prace udzieloną na okres nie krótszy niż 2 lata. Oferty nie spełniające wymogów zapytania ofertowego zostaną odrzucone.

W formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) należy podać cenę brutto, okres udzielonej gwarancji oraz producenta zastosowanych muf.

Zastrzegamy sobie prawo zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

W postępowaniu nie ma zastosowania ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

Kontakt: Łukasz Nowiński telefon 87 423 28 79 wew. 25.

Termin składania ofert: **27.09.2024 roku do godziny 12:00**

Oferty zatytułowane „**Budowa przyłącza ul. Wojska Polskiego**” prosimy dostarczyć do sekretariatu PEC Pisz, ul. Jagodna 1C, 12-200 Pisz, lub nadesłać e-mailem na adres [sekretariat@pecpisz.pl](mailto:sekretariat@pecpisz.pl)

**PREZES ZARZĄDU**  
PEC Sp. z o.o. w Pisz

*Marek Znojek*